

## 駒場地区 青木交差点付近水道管破損本復旧工事を行います

【12月15日報道発表「水道管の破損による断水のお知らせ」関連】

令和 3 年 12 月 15 日に中津川市駒場青木交差点付近で道路工事中に発生した水道管破損事故の本復旧工事を行います。

### <水道管復旧工事>

#### ■工事名

上工 58 号 道路拡幅に伴う駒場青木配水管耐震化工事(青木斧戸線関連)

#### ■工事期間

令和 4 年 2 月 21 日 (月曜日) ~ 令和 4 年 3 月 25 日 (金曜日)

#### ■工事概要

開削工法により、市道中津 350 号線側から国道 257 号を横断して水道管(鑄鉄管口径 250 mm、延長約 60m)を布設し復旧する。

#### ■工事に伴う断水について

断水を伴う工事は濁り水の発生など市民生活に与える影響が大きいことから、本復旧工事は不断水工法により行います。

※断水せずに既設管の分岐工事を行う工法

### <水道管破損事故概要>

#### ■発生日時

令和 3 年 12 月 15 日 9 時 37 分頃

#### ■発生場所

中津川市駒場 446 番地 53(駒場地区 青木交差点付近)

#### ■原因

青木斧戸線道路改良工事において、路肩部を掘削したところ水道管(鑄鉄管口径 250 mm)を破損させた

#### ■これまでの対応

- 令和 3 年 12 月 16 日 0 時~4 時に駒場地区の一部約 1,600 件を対象に断水による復旧工事を試みたが、仕切弁不良により止水ができなかったため応急措置を行い、4 時に通水作業を完了。
- 通水後、一部で濁水が発生したが令和 3 年 12 月 18 日までにすべて解消。本復旧工事までの間は支障なし。

### お問い合わせ先

環境水道部 水道課 整備係 担当者：幸脇

電話：0573-66-1111 (内線 513)