

1 埋立てた一般廃棄物

項 目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却残渣	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他（スラグ、土等）	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2-1 水質検査

項 目・内 容		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浸出水	採取日		4月13日	5月10日	6月3日	7月1日	8月1日	9月2日	10月4日	11月1日	12月2日	1月6日	2月2日	3月3日
	検査報告日		4月19日	5月18日	6月9日	7月7日	8月8日	9月12日	10月13日	11月8日	12月8日	1月12日	2月9日	3月10日
	水素イオン濃度（pH）		8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8	8.0	8.1	8.0
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.8	1	0.5	1	0.8	1	0.7
	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	3.8	3.3	2.9	3.6	2.6	2.8	3.4	3.0	3.6	3.2	3.2	3.6
	浮遊物質（SS）	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	窒素含有量	mg/L	2.8	3.3	2.8	2.6	3.3	3.8	4.8	4.4	3.3	2.9	2.8	2.9
地下水	採取日		4月13日	5月10日	6月3日	7月1日	8月1日	9月2日	10月4日	11月1日	12月2日	1月6日	2月2日	3月3日
	検査報告日		4月15日	5月12日	6月7日	7月5日	8月3日	9月7日	10月7日	11月7日	12月6日	1月11日	2月7日	3月8日
	塩化物イオン	mg/L	3.2	3.2	3.9	4.9	4.5	3.8	3.5	3.6	4	3.5	3.4	3.0
	電気伝導率	mS/m	2.0	2.0	2.6	3.9	3.3	2.4	1.9	1.9	2.4	1.8	1.8	1.6

2-2 水質検査

①浸出水

項 目・内 容	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日						7月1日								
検査結果が得られた日						7月15日								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				不検出								
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005 以下				0.0005未満								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03 以下				0.003未満								
鉛及びその化合物	mg/L	0.1 以下				0.01未満								
有機燐化合物	mg/L	1 以下				0.1未満								
六価クロム化合物	mg/L	0.5 以下				0.05未満								
砒素及びその他化合物	mg/L	0.1 以下				0.01未満								
シアン化合物	mg/L	1 以下				0.1未満								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003 以下				0.0005未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				0.01未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				0.01未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.2 以下				0.02未満								
四塩化炭素	mg/L	0.02 以下				0.002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04 以下				0.004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1 以下				0.02未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4 以下				0.04未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3 以下				0.3未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06 以下				0.006未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02 以下				0.002未満								
チウラム	mg/L	0.06 以下				0.006未満								
シマジン	mg/L	0.03 以下				0.003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.2 以下				0.02未満								
ベンゼン	mg/L	0.1 以下				0.01未満								
セレン及びその化合物	mg/L	0.1 以下				0.01未満								
ほう素及びその化合物	mg/L	50 以下				1.6								
ふっ素及びその化合物	mg/L	15 以下				0.1								
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200 以下				2								
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	5 以下				0.5未満								
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	30 以下				0.5未満								
フェノール類含有量	mg/L	5 以下				0.1未満								
銅含有量	mg/L	3 以下				0.01未満								
亜鉛含有量	mg/L	2 以下				0.01未満								
溶解性鉄含有量	mg/L	10 以下				0.03								
溶解性マンガン含有量	mg/L	10 以下				0.05								
クロム含有量	mg/L	2 以下				0.02未満								
大腸菌群数	個/cm ² ・d	3000 以下				11								
磷含有量	mg/L	16 以下				0.021								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5 以下				0.05未満								

②周縁地下水(上部)

項 目・内 容	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日						7月1日								
検査結果が得られた日						7月15日								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005 以下				0.0005未満								
カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.0003未満								
鉛	mg/L	0.01 以下				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05 以下				0.04未満								
砒素	mg/L	0.01 以下				0.005未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下				0.04未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下				0.0005未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下				0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006 以下				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003 以下				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				0.002未満								
ベンゼン	mg/L	0.01 以下				0.001未満								
セレン	mg/L	0.01 以下				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002 以下				0.0002未満								

③周縁地下水(下部)

項 目・内 容	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日						7月1日								
検査結果が得られた日						7月15日								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005 以下				0.0005未満								
カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.0003未満								
鉛	mg/L	0.01 以下				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05 以下				0.04未満								
砒素	mg/L	0.01 以下				0.005未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下				0.04未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下				0.0005未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下				0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006 以下				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003 以下				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				0.002未満								
ベンゼン	mg/L	0.01 以下				0.001未満								
セレン	mg/L	0.01 以下				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002 以下				0.0002未満								

④ダイオキシン類

項 目・内 容	単位	基準値	
採取日			7月1日
検査結果が得られた日			7月28日
浸出水	pg-TEQ/L	10 以下	0.0013
地下水（上部）	pg-TEQ/L	1 以下	0.00019
地下水（下部）	pg-TEQ/L	1 以下	0.007