

1 埋立てた一般廃棄物

項 目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却残渣	t	213.87	116.26	122.42	100.19	185.25	61.00	187.17	127.88	141.44	95.58	111.93	115.97
その他（スラグ、土等）	t	21.75	52.08	32.17	19.88	37.29	4.96	36.65	39.43	39.98	40.03	40.22	45.24

2 定期点検

項 目・内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出水処理設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

3 埋立容量

測定日	令和7年3月
埋立総量（m ³ ）	73,167m ³
埋立残余容量（m ³ ）	28,957m ³

4-1 水質検査（月1回以上測定項目）

項 目・内 容		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	採取日		4月12日	5月10日	6月3日	7月12日	8月7日	9月3日	10月4日	11月1日	12月2日	1月7日	2月4日	3月4日
	検査報告日		4月19日	5月17日	6月12日	7月26日	8月19日	9月10日	10月17日	11月7日	12月10日	1月17日	2月12日	3月11日
	水素イオン濃度（pH）		6.6	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	7.0	7.3	7.1	7.3
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	2.0	1.0	2.0	0.8	1.2	1.9	1.7	0.5未満
	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	1.6	4.1	3.1	4.1	5.6	3.1	4.3	4.6	4.4	4.3	4.5	3.4
	浮遊物質量（SS）	mg/L	1未満	2	1未満	3	3	1未満	2	1未満	1未満	1	1未満	1
	窒素含有量	mg/L	2.6	6.1	5.4	2.9	17	6.2	8.0	7.0	6.6	5.6	5.3	5.3
観測井戸 （上部）	採取日		4月12日	5月10日	6月3日	7月12日	8月7日	9月3日	10月4日	11月1日	12月2日	1月7日	2月4日	3月4日
	検査報告日		4月19日	5月17日	6月12日	7月26日	8月19日	9月10日	10月17日	11月7日	12月10日	1月17日	2月12日	3月11日
	塩化物イオン	mg/L	13	12	10	6.1	9.9	9.0	9.0	7.9	5.4	6.9	12	12
	電気伝導率	mS/m	15	14	9.9	0.3	7.7	6.3	5.8	3.5	0.7	3.2	13	13
観測井戸 （下部）	採取日		4月12日	5月10日	6月3日	7月12日	8月7日	9月3日	10月4日	11月1日	12月2日	1月7日	2月4日	3月4日
	検査報告日		4月19日	5月17日	6月12日	7月26日	8月19日	9月10日	10月17日	11月7日	12月10日	1月17日	2月12日	3月11日
	塩化物イオン	mg/L	8.3	8.0	8.4	8.2	8.2	8.2	8.4	8.3	8.2	7.9	7.8	8.0
	電気伝導率	mS/m	5.5	5.5	6.3	6.2	6.6	6.4	6.5	6.0	6.3	6.0	4.8	5.2

4-2 水質検査(年1回以上測定項目)

①放流水

項 目・内 容	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日						7月12日						1月7日		
検査結果が得られた日						7月26日						1月17日		
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				不検出						不検出 未満		
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005 以下				0.0005 未満						0.0005 未満		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03 以下				0.003 未満						0.003 未満		
鉛及びその化合物	mg/L	0.1 以下				0.01 未満						0.01 未満		
有機燐化合物	mg/L	1 以下				0.1 未満						0.1 未満		
六価クロム化合物	mg/L	0.5 以下				0.02 未満						0.02 未満		
砒素及びその化合物	mg/L	0.1 以下				0.01 未満						0.01 未満		
シアン化合物	mg/L	1 以下				0.1 未満						0.1 未満		
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003 以下				0.0005 未満						0.0005 未満		
トリクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				0.01 未満						0.01 未満		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				0.01 未満						0.01 未満		
ジクロロメタン	mg/L	0.2 以下				0.02 未満						0.02 未満		
四塩化炭素	mg/L	0.02 以下				0.002 未満						0.002 未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04 以下				0.004 未満						0.004 未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1 以下				0.02 未満						0.02 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4 以下				0.04 未満						0.04 未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3 以下				0.3 未満						0.3 未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06 以下				0.006 未満						0.006 未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02 以下				0.002 未満						0.002 未満		
チウラム	mg/L	0.06 以下				0.006 未満						0.006 未満		
シマジン	mg/L	0.03 以下				0.003 未満						0.003 未満		
チオベンカルブ	mg/L	0.2 以下				0.02 未満						0.02 未満		
ベンゼン	mg/L	0.1 以下				0.01 未満						0.01 未満		
セレン及びその化合物	mg/L	0.1 以下				0.01 未満						0.01 未満		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5 以下				0.05 未満						0.05 未満		
ほう素及びその化合物	mg/L	50 以下				0.1 未満						0.2		
ふっ素及びその化合物	mg/L	15 以下				0.1 未満						0.1		
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200 以下				1 未満						1 未満		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5 以下				0.5 未満						0.5 未満		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	30 以下				0.5 未満						0.5 未満		
フェノール類含有量	mg/L	5 以下				0.1 未満						0.1 未満		
銅含有量	mg/L	3 以下				0.01 未満						0.01 未満		
亜鉛含有量	mg/L	2 以下				0.01 未満						0.01 未満		
溶解性鉄含有量	mg/L	10 以下				0.02 未満						0.02 未満		
溶解性マンガン含有量	mg/L	10 以下				0.02 未満						0.04		
クロム含有量	mg/L	2 以下				0.02 未満						0.02 未満		
大腸菌群数	個/cm ³ ・d	3000 以下				130						0		
磷含有量	mg/L	16 以下				0.02						0.018		

②観測井戸(上部)

項 目・内 容	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日						7月12日								
検査結果が得られた日						7月26日								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005 以下				0.0005 未満								
カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.0003 未満								
鉛	mg/L	0.01 以下				0.005 未満								
六価クロム	mg/L	0.05 以下				0.01 未満								
砒素	mg/L	0.01 以下				0.005 未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.001 未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.0005 未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				0.002 未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				0.0002 未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下				0.0004 未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				0.002 未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下				0.004 未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下				0.0005 未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下				0.0006 未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下				0.0002 未満								
チウラム	mg/L	0.006 以下				0.0006 未満								
シマジン	mg/L	0.003 以下				0.0003 未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				0.002 未満								
ベンゼン	mg/L	0.01 以下				0.001 未満								
セレン	mg/L	0.01 以下				0.002 未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下				0.005 未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002 以下				0.0002 未満								

③観測井戸(下部)

項 目・内 容	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日						7月12日								
検査結果が得られた日						7月26日								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005 以下				0.0005 未満								
カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.0003 未満								
鉛	mg/L	0.01 以下				0.005 未満								
六価クロム	mg/L	0.05 以下				0.01 未満								
砒素	mg/L	0.01 以下				0.005 未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.001 未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.0005 未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				0.002 未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				0.0002 未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下				0.0004 未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				0.002 未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下				0.004 未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下				0.0005 未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下				0.0006 未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下				0.0002 未満								
チウラム	mg/L	0.006 以下				0.0006 未満								
シマジン	mg/L	0.003 以下				0.0003 未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				0.002 未満								
ベンゼン	mg/L	0.01 以下				0.001 未満								
セレン	mg/L	0.01 以下				0.002 未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下				0.005 未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002 以下				0.0002 未満								

④ダイオキシン類

項 目・内 容	単位	基準値	
採取日			7月12日
検査結果が得られた日			8月14日
放流水	pg-TEQ/L	10 以下	0.00036
地下水（上部）	pg-TEQ/L	1 以下	0.00025
地下水（下部）	pg-TEQ/L	1 以下	0.00017