

令和7年度

旧中津川市清掃センター不燃物処理場埋立地維持管理記録（令和8年2月 廃止完了）

R7年8月にてモニタリング調査終了

1 埋立てた一般廃棄物

項 目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却残渣	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他（スラグ、土等）	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2-1 水質検査

項 目・内 容		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浸出水	採取日		4月11日			7月11日								
	検査報告日		4月17日			7月24日								
	水素イオン濃度（pH）		8.1			8.1								
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	1.4			0.7								
	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	4.6			3.5								
	浮遊物質量（SS）	mg/L	1未満			1未満								
	窒素含有量	mg/L	3.0			2.4								
地下水	採取日		4月11日	5月2日	6月2日	7月11日	8月4日							
	検査報告日		4月17日	5月9日	6月10日	7月24日	8月19日							
	塩化物イオン	mg/L	3.3	3.9	3.9	3.1	3.9							
	電気伝導率	mS/m	2.0	2.4	2.3	1.8	2.2							

2-2 水質検査

①浸出水

項 目・内 容	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日						7月11日								
検査結果が得られた日						7月23日								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				不検出								
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005 以下				0.0005未満								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03 以下				0.003未満								
鉛及びその化合物	mg/L	0.1 以下				0.01未満								
有機燐化合物	mg/L	1 以下				0.1未満								
六価クロム化合物	mg/L	0.5 以下				0.05未満								
砒素及びその他化合物	mg/L	0.1 以下				0.01未満								
シアン化合物	mg/L	1 以下				0.1未満								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003 以下				0.0005未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				0.01未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				0.01未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.2 以下				0.02未満								
四塩化炭素	mg/L	0.02 以下				0.002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04 以下				0.004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1 以下				0.02未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4 以下				0.04未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3 以下				0.3未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06 以下				0.006未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02 以下				0.002未満								
チウラム	mg/L	0.06 以下				0.006未満								
シマジン	mg/L	0.03 以下				0.003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.2 以下				0.02未満								
ベンゼン	mg/L	0.1 以下				0.01未満								
セレン及びその化合物	mg/L	0.1 以下				0.01未満								
ほう素及びその化合物	mg/L	50 以下				1.4								
ふっ素及びその化合物	mg/L	15 以下				0.1								
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200 以下				2								
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	5 以下				0.5未満								
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	30 以下				0.5未満								
フェノール類含有量	mg/L	5 以下				0.1未満								
銅含有量	mg/L	3 以下				0.01								
亜鉛含有量	mg/L	2 以下				0.01未満								
溶解性鉄含有量	mg/L	10 以下				0.02未満								
溶解性マンガン含有量	mg/L	10 以下				0.02未満								
クロム含有量	mg/L	2 以下				0.02未満								
大腸菌群数	個/c㎡・d	3000 以下				1未満								
磷含有量	mg/L	16 以下				0.034								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5 以下				0.05未満								

②周縁地下水(上部)

項 目・内 容	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日						7月11日								
検査結果が得られた日						7月23日								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005 以下				0.0005未満								
カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.0003未満								
鉛	mg/L	0.01 以下				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05 以下				0.04未満								
砒素	mg/L	0.01 以下				0.005未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下				0.04未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下				0.0005未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下				0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006 以下				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003 以下				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				0.002未満								
ベンゼン	mg/L	0.01 以下				0.001未満								
セレン	mg/L	0.01 以下				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002 以下				0.0002未満								

③周縁地下水(下部)

項 目・内 容	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日						7月11日								
検査結果が得られた日						7月23日								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005 以下				0.0005未満								
カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.0003未満								
鉛	mg/L	0.01 以下				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05 以下				0.04未満								
砒素	mg/L	0.01 以下				0.005未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下				0.04未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下				0.0005未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下				0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006 以下				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003 以下				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				0.002未満								
ベンゼン	mg/L	0.01 以下				0.001未満								
セレン	mg/L	0.01 以下				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002 以下				0.0002未満								

④ダイオキシン類

項 目・内 容	単位	基準値	
採取日			7月11日
検査結果が得られた日			8月7日
浸出水	pg-TEQ/L	10 以下	0.0005
地下水（上部）	pg-TEQ/L	1 以下	0.00012
地下水（下部）	pg-TEQ/L	1 以下	0.0002