

令和7年度 焼却施設の維持管理に関する記録

1 処分した廃棄物の各月毎の種類及び数量

種 類		可燃ごみ、下水汚泥													
項 目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却量	1号炉	t	1,256	0	745	1,477	1,476	206	1,292	1,424	1,345	0	1,057	1,232	11,510
	2号炉	t	1,424	1,470	729	0	694	686	826	349	458	1,298	0	214	8,148
焼却量合計		t	2,680	1,470	1,474	1,477	2,170	892	2,118	1,773	1,803	1,298	1,057	1,446	19,658

2 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素（CO）濃度

項 目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
燃焼室中の燃焼ガス温度 (溶融炉出口)	1号炉	℃	1,285	—	1,300	1,300	1,300	1,277	1,282	1,283	1,290	—	1,288	1,249	1,285
	2号炉	℃	1,263	1,267	1,261	—	1,261	1,294	1,168	1,209	1,204	1,228	—	1,146	1,230
集じん器流入燃焼ガス温度	1号炉	℃	185	—	185	185	185	185	185	185	185	—	185	185	185
	2号炉	℃	185	187	186	—	185	186	185	185	185	187	—	185	186
排ガス中のCO濃度	1号炉	ppm	4.7	0.0	2.5	3.9	4.5	1.1	10.8	9.0	9.7	0.0	7.5	8.9	5.2
	2号炉	ppm	6.3	7.1	3.9	0.0	3.2	4.6	10.0	1.7	1.3	3.7	0.0	0.8	3.5

3 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

項 目	1号炉		2号炉	
冷却設備（減温塔）	5月 15日 ～	5月 19日	6月 30日 ～	7月 2日
	9月 10日 ～	9月 12日	9月 22日 ～	9月 23日
	1月 6日 ～	1月 7日	2月 19日 ～	2月 20日
排ガス処理設備（集じん器）	運転時自動排出		運転時自動排出	

4 煙突から排出されるばい煙量又はばい煙濃度

項 目	単位	排出基準	1号炉		2号炉	
			1回目	2回目	1回目	2回目
排ガス採取した年月日			令和7年8月21日	令和7年11月18日	令和7年10月27日	令和8年1月19日
結果の得られた年月日			令和7年9月25日	令和7年12月12日	令和7年11月25日	令和8年2月4日
ばいじん濃度※	g/m ³ N	0.08	0.003	0.001	0.002	0.002
硫黄酸化物濃度	K値	17.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
窒素酸化物濃度※	volppm	250	48	11	55	80
塩化水素濃度※	mg/m ³ N	700	12	7	21	25

※酸素濃度12vol%換算値

5 煙突から排出されるダイオキシン類の濃度

項 目	単位	排出基準	1号炉	2号炉
排ガス採取した年月日			令和8年2月16日	令和7年10月27日
結果の得られた年月日			令和8年3月17日	令和7年12月2日
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.014	0.00045