

令和 7 年 1 月 29 日

中津川駅周辺管路更新事業(第2期)
実施要領等に関する質問及び回答

No.	資料名	質問項目 (タイトル)	頁	対応箇所				質問	回答
1	実施要領	対象施設	3	第2章	2. 7	表2-1		試掘箇所が5箇所とありますが、貴市と協議の上、箇所数の変更に 応じた金額変更は可能でしょうか。	市との協議により、合理的な箇所数と認められる場合は変更を認めます。ま た、箇所数変更に応じた金額変更を行います。
2	実施要領	対象施設	4	第2章	2. 8	表2-2		積算技術業務は積算システム及び設計書様式は指定ないようですが、貴市 の積算システムへの打ち込み等は想定されているのでしょうか。想定されて いるのであれば操作方法等のご教示をお願いします。	積算技術業務の成果はMicrosoft Excelデータで提出して頂き、市側でシステ ムに入力することを予定しています。ただし、入力支援を頂くこともあります。
3	実施要領	対象施設	4	第2章	2. 8	表2-2		交付金申請書等作成業務について、これまでの作り方などご御教授いただけ ますでしょうか。	作成方法について提示します。
4	実施要領	設計企業の参加 資格要件	12	第4章	4. 2	3)	エ)	口径250mm以上の配水管の詳細設計の業務完了実績とありますが、250mm 以上の送水管では参加資格要件としてどうでしょうかご教示ください。	口径250mm以上の送水管の詳細設計の業務完了実績は不可とします。
5	実施要領	契約の枠組み	20	第9章	9. 2	1)		工区位置図は3工区に分割されていますが、着手順は1工区・2工区・3工区の順序で よろしいのでしょうか。	あらかじめ設定された工区の着手順序は、特に指定しません。ただし、要求 水準書2.2 1) ケ) 交付金申請書等作成業務に記載のとおり、本市として交付 金採択年度は令和7年度、令和8年度、交付金対象工区は1工区、2工区を 予定しています。
6	提出書類作成要領 及び様式集	設計企業の応募資 格の要件に関する 書類		様式Ⅰ- 5	1	添付書 類		設計実績に関する契約書の写しは、測量調査設計業務実績情報サービス (TECRIS)の業務カルテの写しを提出すれば添付不要との理解でよろしいでしょ うか。	ご理解のとおりです。
7	提出書類作成要領 及び様式集	見積金額計算書		様式Ⅲ- 4				設計業務費の令和9年度見積額は斜線で書き込めませんが、積算業務は令和9 年度も作業が必要と思います。どのように考えればよいのでしょうかご教示くだ さい。	令和9年度も作業が必要ですので、様式集を変更します。
8	要求水準書	測量条件	5	第2章	2. 2	1)	イ)	(5) 現地測量の幅、路線測量の測点ピッチ、横断測量の幅等の条件は、当方で必要 と判断する条件を提示したうえで、貴市と協議の上、決定するという理解で宜し いでしょうか。	ご理解のとおりです。
9	要求水準書	仮設配管の管種	12	第2章	3. 2	2)	ア)	仮設配管における管種、口径による管種区分等について、貴市の指定、規定は ありますでしょうか。	事業者選定後に「配管設計マニュアル第5章仮設管設計」(中津川市)を参考 に事業者へ提示します。
10	基本計画図	管路布設位置						管路の布設位置は基本計画図では既設管と同位置と見受けられますが、基本 ベースで決まりはあるのでしょうかご教示ください。	基本ベースでの決まりはありません。 予定価格は既設管撤去を見込んでいますが、制約条件ではありません。現 地状況に応じ、事業者提案とします。
11	基本計画図	消火栓の形式						各種標準図に地下式及び地上式の消火栓標準図がありますが、具体的に配管 路線の道路幅員や地形条件等による使い分けがあればご教示ください。	現地既設仕様により、区分しています。詳細時は、消防当局との協議調整に より、仕様・設置位置を決定してください。