

駒場地区 断水に伴う濁り水の発生と対応状況

【12月15日報道発表「水道管の破損による断水のお知らせ」関連】

12月15日に中津川市駒場青木交差点付近で水道管が破損し、その修繕作業に伴う断水により濁り水が発生したため、現在、応急対応しています。
今後は、断水を伴わない本復旧工事を行うよう調整しています。

<水道管破損に伴う修繕作業>

■断水日時 令和3年12月16日（木曜日） 0時00分 ～ 4時00分

■破損した管種

鋳鉄管口径250mm

※現場精査の結果、破損した水道管の口径が250mmであることが判明しました。

なお、口径が250mmであったことによる修繕作業への影響はありません。

■対象地区

中津第3区、中津第4区、中津第5区、後田区、大峡区、西ヶ丘区、大平区、山手区、桃山区の一部

<濁り水発生>

■日時 令和3年12月16日（木曜日） 4時00分 ～ 11時00分（洗管終了時間）

■地区 断水対象地区の一部

■原因

駒場青木交差点付近で水道管が破損し、その修繕作業に伴う断水により断水区域内の一部において濁り水が発生したため。

■対応状況（12月16日）

- ・ 0時00分 復旧工事を実施しようとしたが、仕切弁不良により止水できなかったため応急措置を行う。
- ・ 3時30分 応急措置完了・通水開始
- ・ 4時00分 通水作業完了（断水解除）
ホームページによる断水解除の周知
- ・ 8時00分 市民情報ネットワーク・中津川市公式LINEによる断水解除の周知
- ・ 8時以降 濁り水の連絡があった地区（約20件）への洗管作業を随時行い解消済
- ・ 11時00分 洗管作業完了

■主な施設の対応状況

- ・ 西小学校他公共施設について、断水区域外のため影響はありませんでした。
- ・ 第一中学校については、調理場で濁り水が発生しましたが、給水車による応急給水を行ったため、給食の調理に影響は出ませんでした。

<今後の見通し>

- ・ 洗管作業は一旦完了しましたが、今後、濁り水が発生した場合は随時対応します。
- ・ 破損した水道管の本復旧工事については、調整中。時期未定。

お問い合わせ先

環境水道部 水道課 管理係 担当者：磯部

電話：0573-66-1111（内線513）