

質問回答書

令和7年1月10日

業務名：中津川市議場システム更新業務

No.	質問項目	質問事項	回答
1	企画提案仕様書 2 ページ (2) マイク設備<議場・委員会室マイク共通>⑨ マイクシステムにはハウリング抑制、ディエッサー、ローカット、パラメトリックイコライザーの機能を有すること。	ディエッサー機能と同じ効果をイコライザーにて調整可能ですが、この代替えの調整設定で問題ないか。 また、適正な調整状態を客観的にご確認いただくため、稼働試験報告書(音響測定報告書)の提出が必要か。	企画提案仕様書に沿った提案をお願いします。 仕様に対応できない場合で代替要件(代替提案)がある場合は、代替要件の提案をお願いします。 代替提案とされた場合、企画提案書への稼働試験報告書(音響測定報告書)の添付は必須としません。
2	企画提案仕様書 3 ページ (2) マイク設備<議場マイク>⑤ 複数(10 台以上)のマイク機器を同時にオンの状態にできること。	議会運営上 10 人の同時発言者を想定しているのか。そうでなければ、例えば「複数(4 台以上)」とすることは可能か。	企画提案仕様書に沿った提案をお願いします。 仕様に対応できない場合で代替要件(代替提案)がある場合は、代替要件の提案をお願いします。
3	企画提案仕様書 3 ページ (3) 映像設備<議場・委員会室カメラ>	議場カメラは、発言者を選択後カメラがプリセット画面へ切り替えられることとなっているが、委員会室カメラは、手動にてカメラ映像の調整ができればよいか。	プリセットは必要ですが発言者との連動については特には求めません。
4	企画提案仕様書 4 ページ (4) 運用システム<タッチパネル>④ 全てのカメラ映像と配信中の映像が、タッチパネル上で同時に常時確認できること。	カメラ映像は別モニターに映す対応で問題ないか。	企画提案仕様書に沿った提案をお願いします。 仕様に対応できない場合で代替要件(代替提案)がある場合は、代替要件の提案をお願いします。

5	企画提案仕様書 4 ページ (4) 運用システム<発言残時間表示>① 発言残時間カウントが発言者マイクのオン・オフに連動すること。また、非連動での運用もできること。	誤操作防止の観点から「非連動のみの運用」でもよいか。	企画提案仕様書に沿った提案をお願いします。 仕様に対応できない場合で代替要件(代替提案)がある場合は、代替要件の提案をお願いします。
6	企画提案仕様書 5 ページ (4) 運用システム <操作ログ>① 本会議の終了後に議事の経過状況を把握し、また、会議録の作成を補助するために、タッチパネルで操作した時刻や、発言者の氏名等、議事の進行が操作ログとして保存できること。	操作した時刻、発言者の氏名等以外のデータが含まれても問題ないか。	支障ありません。
7	企画提案仕様書 5 ページ (5) 映像配信設備との接続<庁舎内傍聴用モニター>① 既存庁舎内傍聴用モニター（本庁舎 5 階 3 個所、4 階 2 個所、3 階 1 個所、中 2 階ロビー 1 個所）に映像を配信すること。 ※既存庁舎内傍聴用モニターはアナログ接続である。 ※全てのモニターは HDMI 入力対応である。	この意味合いは、新規ハイビジョン(HD)映像で配信設備を構築するということか。あるいは、既存設備に接続するということか。	お示した状況より貴社が最良と考える提案をお願いします。
8	企画提案仕様書 5 ページ (5) 映像配信設備との接続<イントラネット用ストリーミングサーバ>① 福社会館（本庁舎南）3 F サーバ室に設置されているストリーミングサーバに既存庁内 LAN を経由して RTMP で伝送すること。	この意味合いは、新規 RTMP にてストリーミングサーバを構築ということか。 あるいは、既存設備に接続するという解釈か。	既設ストリーミングサーバへの接続となります。

9	企画提案仕様書 5 ページ (5) 映像配信設備との接続<インターネット議会中継>① インターネット議会中継配信業務を受託している事業者と協議のうえ、映像・音声の問題なく配信されるように、設計、施工及び調整を実施すること。 〈配信業務受託業者〉神戸総合速記㈱	配信用の信号形式を教えてください。	1080/59.94 Hzの音声付き映像信号です。
10	企画提案仕様書 5 ページ (6) その他の設備、機能等<録画機能>① 放映室に業務用 HDD レコーダーを 1 台設置…	業務用 HDD レコーダーの誤記か。	SSD の誤りです。
11	企画提案仕様書 6 ページ (6) その他の設備、機能等<オンライン委員会の配信>① WEB 会議システム (ZOOM) により、オンライン参加者を委員会室内に設置する大型ディスプレイに表示させる方式で開催するため、委員会室の映像に WEB 会議システムの映像・音声を合成し配信できること。	委員会室のみの機能でよいか。	議場においても開催することを想定した提案をお願いします。 なお、議場で開催する場合は②中の「委員会室に設置する録音機器に委員会室」は「放映室に設置する録音機器に議場」と読み替えてください。また、大型ディスプレイは移動して使用することとします。
12	企画提案仕様書 6 ページ (6) その他の設備、機能等<オンライン委員会の配信>③ オンライン委員会にて使用するワイヤレス接続機能を有する 65 型大型ディスプレイをキャスタスタンド付きで用意すること。	ワイヤレス接続機能とあるが、具体的に何がワイヤレスで接続すればよいか。 また、その通信方式も教えてください。	オンライン会議ホスト PC との接続です。 通信方式の指定はありません。
13	その他 議場・委員会室について	議場・委員会室の大きさ、高さがわかる資料をご提供いただけないか。	市役所本庁舎 5 階平面図と議場天井伏図を提供します。