令和7年度5月　中津川市汚泥処理センター　放流水　水質検査結果

採取日：令和7年5月8日（木）　　検査機関：(株)総合保健センター

検査項目	単　位	管理基準値	検査結果
ｐＨ	―	5.8～8.6	**7.5**
BOD	mg/L	10mg/L以下	**1.1**
COD	mg/L	20mg/L以下	**3.6**
ＳＳ	mg/L	5mg/L以下	**3**
大腸菌数	CFU/mL	800CFU/mL以下	**1未満**
全窒素	mg/L	10mg/L以下	**0.58**
全リン	mg/L	1mg/L以下	**0.054**
色度	度	30度以下	**6.4**

・汚泥処理センターの放流水は、法で定める排水基準を大きく下回る管理基準値（目標値）を設け、その値を満足させることによって、付知川の清流を守ります。
・管理基準値とは中津川市汚泥処理センターが自ら定めた放流水の管理上の基準値です。

【検査項目の内容】

ｐＨ（水素イオン濃度）　：物質の酸性、アルカリ性の度合いを示します。
BOD（生物化学的酸素要求量）　：水の汚れ具合の指標です。
COD（化学的酸素要求量）　：水の汚れ具合の指標です。
ＳＳ（浮遊物質）　：濁りの度合いです。
大腸菌群数　：衛生上の安全度を確認するための指標です。
全窒素、全リン　：川や池、海などの富栄養化の原因となります。
色度　：着色の程度を示します。