

火災予防上の命令を受けている防火対象物

No.	対象物名称	対象物の所在地	違反内容
1	中津川グリーンビル	中津川市太田町二丁目346番地13	自動火災報知設備型式失効
2	マルフク産業有限会社 工場	中津川市加子母3777番地3、3777番地5、3779番地1、3779番地2	屋内消火栓設備未設置 自動火災報知設備未設置