

別表1

苗木公園電気設備点検項目

電気工作物		点検・測定及び試験項目	月例点検	年次点検	備 考
受 電 設 備	引込線・電線 及び支持物	外部一般点検	○	○	
		観察点検	○	○	
		絶縁抵抗測定		○	年1回以上
	遮断機 開閉器	外部一般点検	○	○	
		観察点検	○	○	
		継電器との結合動作試験		○	
	母線 計装用変成器 断路器・避雷器 電力用コンデンサ 変圧器	外部一般点検	○	○	
		観察点検	○	○	
		絶縁抵抗測定		○	
	配電盤 制御回路	外部一般点検	○	○	
		観察点検		○	
		絶縁抵抗測定		○	
		継電器との結合動作試験			
	接地装置	外部一般点検	○	○	
		観察点検	○	○	
		接地抵抗測定		○	
		漏洩電流測定	○	○	
負 荷 設 備	照明装置 配線 配線器具 接地装置	外部一般点検	○	○	
		観察点検	○	○	
		絶縁抵抗測定		○	年数回
		接地抵抗測定		○	年1回以上

中津川市トレーニングセンター消防用設備点検項目

点 検 項 目	機器点検 (回/年)	総合点検 (回/年)	備 考
自動火災報知設備	1	1	
非常用放送設備	1	1	
誘導設備	1	1	
消火器具	1	1	
消防署提出用報告書作成	1	1	